



CÂMARA MUNICIPAL DE
SANTO ANDRÉ

REQUERIMENTO

REQUERIMENTO ao presidente da Sabesp sobre as constantes interrupções no fornecimento de água na Vila de Paranapiacaba, no município de Santo André. AUTOR: Vereador Ricardo Alvarez (PSOL)

Senhor Presidente

Considerando as diversas reclamações apresentadas por moradores da Vila de Paranapiacaba, especialmente da parte alta da localidade, acerca das frequentes interrupções no fornecimento de água;

Considerando que os moradores relatam falta de regularidade nas informações prestadas pela Sabesp, gerando insegurança e dificuldades no planejamento das atividades cotidianas da população;

Considerando que, segundo relatos da comunidade, a justificativa apresentada pela concessionária para a suspensão do abastecimento tem sido a ocorrência de chuvas e a suposta impropriedade da água para consumo, argumento que causa estranheza, uma vez que o abastecimento continuaria ocorrendo normalmente na parte baixa da vila;

Considerando que também há questionamentos da população sobre a alteração do sistema tradicional de abastecimento por gravidade, historicamente utilizado na localidade, que teria sido substituído por um sistema de bombeamento a partir de reservatório, o qual, segundo relatos, apresenta falhas frequentes decorrentes de interrupções de energia ou paralisações do equipamento;

Considerando que moradores afirmam que o sistema anterior funcionou por décadas de maneira satisfatória, e que as mudanças implementadas recentemente estariam contribuindo para a instabilidade do abastecimento;

Considerando que o acesso regular à água potável é um serviço público essencial e que sua interrupção afeta diretamente a saúde, a dignidade e a qualidade de vida da população;

Considerando que a situação relatada demonstra a necessidade de esclarecimentos técnicos e de providências urgentes para garantir a normalidade do abastecimento;

REQUEIRO o envio de ofício à Sabesp, nos termos regimentais, para que sejam prestadas as seguintes informações:



1. Quais são os motivos técnicos que têm provocado as constantes interrupções no fornecimento de água na Vila de Paranapiacaba, especialmente na parte alta da localidade?
2. Procede a informação de que o sistema de abastecimento por gravidade foi substituído por um sistema de bombeamento a partir de reservatório? Em caso afirmativo, quais foram os fundamentos técnicos para essa alteração?
3. O sistema de bombeamento atualmente instalado tem apresentado falhas operacionais? Caso positivo, quais são as causas dessas falhas e quais medidas estão sendo adotadas para solucioná-las?
4. Há registro de que as chuvas estejam comprometendo a qualidade da água a ponto de justificar a interrupção do abastecimento? Em caso afirmativo, apresentar os laudos técnicos ou relatórios que comprovem essa situação.
5. Por qual motivo o abastecimento estaria sendo interrompido na parte alta da vila, enquanto a parte baixa continua recebendo água, se a origem do recurso hídrico é a mesma?
6. Há problemas relacionados ao fornecimento de energia elétrica que estejam afetando o funcionamento do sistema de bombeamento? Em caso positivo, quais medidas estão sendo adotadas em conjunto com a Enel para garantir a estabilidade do sistema?
7. Existe algum plano emergencial ou cronograma de obras, manutenção ou adequação do sistema de abastecimento para resolver definitivamente o problema?
8. Qual é a **previsão concreta de normalização do abastecimento de água** para toda a população da Vila de Paranapiacaba?

Por fim, ressalta-se que a situação exige **providências urgentes**, uma vez que a falta de abastecimento de água compromete condições básicas de saúde e dignidade da população local, sendo indispensável que a concessionária apresente soluções rápidas, transparentes e tecnicamente fundamentadas.

1) Benedito Braga - Diretor Presidente Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP

Plenário "João Raposo Rezende Filho - Zinho", 16 de março de 2026.

Ver. Ricardo Alvarez
VEREADOR

